

СОГЛАСОВАНО

Председатель ППО МБДОУ

«Детский сад № 1 «Илли»

З.З.Рашаева




УТВЕРЖДЕНО

Заведующий МБДОУ

«Детский сад № 1 «Илли»

Т.Т.Матуева



Инструкция

о мерах пожарной безопасности в помещениях гладильной детского сада

1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности в ДОУ (детском саду) является обязательной для исполнения всеми работниками, не зависимо от их образования, стажа работы, а также для временных, командированных или прибывших на обучение (практику) в ДОУ работников.

2. Сотрудники ДОУ, виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении) настоящей инструкции о мерах пожарной безопасности в детском саду несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность, определенную действующим законодательством Российской Федерации.

3. Все сотрудники дошкольного образовательного учреждения обязаны:
строго соблюдать все требования инструкции о мерах пожарной безопасности в детском саду, требования противопожарной безопасности, установленные в ДОУ; знать места расположения и уметь применять первичные средства пожаротушения; строго соблюдать требования противопожарной безопасности на своём рабочем месте, обеспечить ежедневную уборку и поддерживать надлежащий порядок в помещениях детского сада;
при выявлении каких-либо нарушений в работе оперативно извещать об этом своего непосредственного руководителя;
знать контактные номера телефонов для вызова пожарной службы, до прибытия пожарной охраны принять все возможные меры по спасению воспитанников детского сада;
своевременно проходить инструктажи по противопожарной безопасности, а также обучение пожарно-техническому минимуму.

4. Пожарная безопасность при использовании гладильного оборудования в прачечной ДОУ.

4.1. К работе с электронагревательным оборудованием (электроутюги, отпариватели, гладильные прессы) допускаются лица, получившие инструктаж по пожарной безопасности при работе с имеющимся в прачечной ДОУ оборудованием, а также изучившие правила работы с ним по инструкциям завода-изготовителя.

4.2. Перед работой гладильное оборудование необходимо проверить визуальным осмотром:

на отсутствие внешних повреждений;
на исправность вилки и розетки, отсутствие повреждений изоляции кабеля (шнура) электропитания;

в среднем положении терморегулятора проверить отключение электроутюга при нагреве.

4.3. При эксплуатации гладильного оборудования запрещается:

- 4.3.1. гладить электроутюгом с неисправным терморегулятором или без него;
- 4.3.2. работать с электроутюгом без специально предусмотренной термостойкой подставки, без диэлектрического коврика на полу;
- 4.3.3. включать, выключать электроутюг или прикасаться к нему мокрыми руками;
- 4.3.4. выполнять работы с электроприборами без заземления (зануления);
- 4.3.5. покидая рабочее место, оставлять включенным оборудование.

5. В помещениях детского сада запрещено:

- 5.1. хранить и использовать в помещениях легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые вещества и пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;
- 5.2. загромождать мебелью, оборудованием и любыми другими предметами двери и выходы на наружные эвакуационные лестницы;
- 5.3. осуществлять уборку помещений и стирку одежды с использованием бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- 5.4. загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и любыми другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

6. Во время эксплуатации электрооборудования в помещениях дошкольного образовательного учреждения запрещено:

- 6.1. в служебных помещениях детского сада размещать на оргтехнике (системным блоках компьютеров, принтерах и т.д.) горючие вещества и материалы, бумагу, книги, журналы, одежду и другие предметы, эксплуатировать оргтехнику в разобранном виде, со снятыми панелями и чехлами, устанавливать оргтехнику в закрытых местах, в которых уменьшена ее вентиляция (охлаждение), предусмотренная заводом-изготовителем.
- 6.2. эксплуатировать электрические провода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- 6.3. использовать электрические розетки, рубильники и другие электроустановочные изделия, имеющие какие-либо повреждения;
- 6.4. обертывать электрические лампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать электрические светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), которые предусмотрены конструкцией светильника;
- 6.5. применять электрические утюги, плитки, чайники и другие электронагревательные приборы;
- 6.6. оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также оргтехнику, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением тех электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы, в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

7. Сотрудник, последним покидающий помещение детского сада (ответственный за противопожарную безопасность данного помещения), должен осуществить противопожарный осмотр, в том числе:

- 7.1. отключить все электрические приборы, оборудование, установленные в
- 7.2. помещении от электросети и аккумуляторов;
- 7.3. проверить отсутствие бытового мусора в помещении;
- 7.4. закрыть все окна, двери;
- 7.5. проверить и освободить (при необходимости) эвакуационные проходы, выходы.

8. В случае выявления сотрудником каких-либо неисправностей следует известить о случившемся своего непосредственного руководителя. Сотруднику, проводившему осмотр, при наличии противопожарных недочетов, закрывать помещение категорически запрещено. После устранения (при необходимости) недочетов, согласно требованиям инструкции по пожарной безопасности в ДОУ (детском саду), сотрудник должен закрыть помещение.

9. Каждый сотрудник дошкольного образовательного учреждения, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах гари, тления, повышение температуры воздуха и др.), должен немедленно доложить о пожаре заведующему детским садом или дежурному администратору. Все работы в данном помещении (помещениях) должны быть немедленно остановлены. Необходимо незамедлительно известить людей о возникшем пожаре. В случае автоматического несрабатывания АПС следует привести в действие ручной извещатель АПС, если не получается с ручным извещателем включить АПС, то любым другим доступным способом надо известить людей. При возможности приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.

Ответственный за пожарную безопасность _____ (Р.А. Мамчев)

С инструкцией ознакомлен (а)
«02» 09 2019 г.

_____ (Б. А. Самиханова)