




СОГЛАСОВАНО
Председатель ППО МБДОУ
«Детский сад № 1 «Илли»

3.З.Рашаева
02.09.2019г.

УТВЕРЖДЕНО
Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 1 «Илли»

— Т.Т. Матуева
02.09.2019г.



Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещениях пищеблока детского сада

1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности в ДОУ (детском саду) является обязательной для исполнения всеми работниками, не зависимо от их образования, стажа работы, а также для временных, командированных или прибывших на обучение (практику) в ДОУ работников.

2. Сотрудники ДОУ, виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнение) настоящей инструкции о мерах пожарной безопасности в детском саду несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность, определенную действующим законодательством Российской Федерации.

3. Все сотрудники дошкольного образовательного учреждения обязаны:

3.1. строго соблюдать все требования инструкции о мерах пожарной безопасности в детском саду, требования противопожарной безопасности, установленные в ДОУ;

3.2. знать места расположения и уметь применять первичные средства пожаротушения;

3.3. строго соблюдать требования противопожарной безопасности на своём рабочем месте, обеспечить ежедневную уборку и поддерживать надлежащий порядок в помещениях детского сада;

3.4. при выявлении каких-либо нарушений в работе оперативно извещать об этом своего непосредственного руководителя;

3.5. знать контактные номера телефонов для вызова пожарной службы, до прибытия пожарной охраны принять все возможные меры по спасению воспитанников детского сада;

3.6. своевременно проходить инструктажи по противопожарной безопасности, а также обучение пожарно-техническому минимуму.

4. Пожарная безопасность на пищеблоке (кухне) ДОУ при использовании теплового электрооборудования для приготовления пищи.

4.1. Работники детского сада, работающие с электронагревательным оборудованием на пищеблоке (кухне) допускаются к работе на оборудовании только после проведения необходимого инструктажа и изучения инструкций заводов-изготовителей по безопасной работе на установленном оборудовании.

4.2. При эксплуатации электроплит, пароконвектоматов для приготовления продуктов необходимо:

4.2.1. не перемещать рядом с ними легковоспламеняющиеся и горючие вещества с целью предотвращения возгорания;

4.2.2. при возникновении неисправности в работе электрической плиты или пароконвектомата, а также нарушении защитного заземления их корпусов, работу немедленно прекратить и выключить данное оборудование;

4.2.3. работу на оборудовании продолжить только после полного устранения неисправности;

4.2.4. при коротком замыкании и загорании электроплиты или пароконвектомата немедленно отключить данное оборудование от электросети и приступить к тушению очага возгорания с помощью порошкового огнетушителя.

4.3. При выполнении работ не допускается:

4.3.1. хранить и размещать вблизи и на электрооборудование для приготовления пищи посторонние предметы, прихватки, паки и упаковки от продуктов, деревянную кухонную утварь и пр.

4.3.2. использовать тепловое оборудование с неисправным датчиком реле температуры, имеющим неисправности;

4.3.4. оставлять включенным тепловое оборудование после окончания процесса приготовления;

4.3.5. охлаждать водой жарочную поверхность используемого оборудования.

4.4. По окончании рабочего дня перед закрытием помещения пищеблока (кухни) проверить отключение электронагревательных приборов и оборудования от электрической сети.

4.5. Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях пищеблока (кухни) людей – 7.

4.6. На пищеблоке (кухне) ДОУ на рабочих местах не допускается хранение горючих веществ и материалов.

4.7. Количество продуктов и материалов, предназначенных для обслуживания детей в пищеблоке, не должно превышать сменной потребности на одно рабочее место.

4.8. Количество продуктов в подсобных помещениях и кладовых не должно превышать вместимость стеллажей, полок и располагаться только на них.

5. В помещениях детского сада запрещено:

5.1. хранить и использовать в помещениях легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые вещества и пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

5.2. загромождать мебелью, оборудованием и любыми другими предметами двери и выходы на наружные эвакуационные лестницы;

5.3. осуществлять уборку помещений и стирку одежды с использованием бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

5.4. загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и любыми другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

6. Во время эксплуатации электрооборудования в помещениях дошкольного образовательного учреждения запрещено:

- 6.1. в служебных помещениях детского сада размещать на оргтехнике (системным блоках компьютеров, принтерах и т.д.) горючие вещества и материалы, бумагу, книги, журналы, одежду и другие предметы, эксплуатировать оргтехнику в разобранном виде, со снятыми панелями и чехлами, устанавливать оргтехнику в закрытых местах, в которых уменьшена ее вентиляция (охлаждение), предусмотренная заводом-изготовителем;
- 6.2. эксплуатировать электрические провода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- 6.3. использовать электрические розетки, рубильники и другие электроустановочные изделия, имеющие какие-либо повреждения;
- 6.4. оберывать электрические лампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать электрические светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), которые предусмотрены конструкцией светильника;
- 6.5. применять электрические утюги, плитки, чайники и другие электронагревательные приборы;
- 6.6. оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также оргтехнику, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением тех электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы, в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

7. Сотрудник, последним покидающий помещение детского сада (ответственный за противопожарную безопасность данного помещения), должен осуществить противопожарный осмотр, в том числе:

- 7.1. отключить все электрические приборы, оборудование, установленные в помещении от электросети и аккумуляторов;
- 7.2. проверить отсутствие бытового мусора в помещении;
- 7.3. закрыть все окна, двери;
- 7.4. проверить и освободить (при необходимости) эвакуационные проходы, выходы.

8. В случае выявления сотрудником каких-либо неисправностей следует известить о случившемся своего непосредственного руководителя. Сотруднику, проводившему осмотр, при наличии противопожарных недочетов, закрывать помещение категорически запрещено. После устранения (при необходимости) недочетов, согласно требованиям инструкции по пожарной безопасности в ДОУ (детском саду), сотрудник должен закрыть помещение.

9. Каждый сотрудник дошкольного образовательного учреждения, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах гари, тления, повышение температуры воздуха и др.), должен немедленно доложить о пожаре заведующему детским садом или дежурному администратору. Все работы в данном помещении (помещениях) должны быть немедленно остановлены. Необходимо незамедлительно известить людей о возникшем пожаре. В случае автоматического несрабатывания АПС следует привести в действие ручной

извещатель АПС, если не получается с ручным извещателем включить АПС, то любым другим доступным способом надо известить людей. При возможности приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.

Ответственный за пожарную безопасность

Р. Г. Матусев

С инструкцией ознакомлен (а)
«02 » 09 2019 г.

Е. Г. Есипов (Е. Г. Есипов)
Г. Р. Саидзубек (Г. Р. Саидзубек)
М. Я. Харисова (М. Я. Харисова)
М. б. Несланчева (М. б. Несланчева)
А. Г. Азгурова (А. Г. Азгурова)
С. Г. Абдраманов (С. Г. Абдраманов)